



Lisäkirje tarjouspyyntöön Kunnanviraston kattoremontti: Määräaikaan mennessä esitettyihin lisäkysymyksiin vastaukset:

Kysymykset vaalealla ja **vastaukset lihavoituina ja kursivilla:**

1. Tarjouspyyntöaineistosta ei käy ilmi tarvittavien sähkötöiden (iv-koneiden irrottamiset ja liittämiset) sekä antennien irrottamiset ja takaisin laitot sisällyttämisestä urakkaan?

**Vastaus: Sähkötyöt tulevat tilaajalta, samoin liittämiset. Antennit irrotetaan ja asennetaan takaisin paikoilleen tilaajan toimesta (tilaaja arvio käyttötarpeen). Läpiviennit ja niiden tiivistäminen kuuluvat kuitenkin urakkaan, samoin IV- ja jäähdytyskoneiden tiivistämiset kattorakenteeseen.**

2. Tarjouspyyntölomakkeessa on pyydetty hintaa: A) kokonaishinta, sisältäen kaikki korjaustyöt (toteutus kiinteällä sääsuojauksella) ja B) kokonaishinta, sisältäen kaikki korjaustyöt (toteutus ilman kiinteää sääsuojaa). Toteutetaanko hanke sääsuojauksella vai ilman?

**Vastaus: Hanke on tarkoitus toteuttaa sääsuojauksella. Tilaajana haluamme saada tarjouksesta selville myös sääsuojauksen osuuden kokonaiskustannuksista. Tilaajalla on kuitenkin mahdollisuus halutessaan tehdä urakkasopimus ilman sääsuojaa, jolloin tilaaja vastaa sääsuojauksen toteuttamisesta. Tilaaja arvioi asian pisyytyksessä omien tarpeidensa ja saatujen tarjousten pohjalta.**

Pornaisissa 18.12.2018.

Mikko Autere  
tekninen johtaja  
Pornainen kunta  
[mikko.autere@pornainen.fi](mailto:mikko.autere@pornainen.fi) puh 040 174 5007